

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3911012

ANÀLISI NÚM.: 7915759

MOSTRA REMESA PER: SGAB, S.A. (GRANOLLERS)

DOMICILI: Av. Sant Esteve, 67

POBLACIÓ: 08400-Granollers (Barcelona)

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Granollers (C/ Joan Camps)

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 17/05/2024

DATA FINALITZACIÓ: 6/06/2024

Anàlisi realitzat per **LABORATORI DR OLIVER RODÉS. S.A.U** Assaigs coberts per l'acreditació ENAC Núm. 251/LE510 c/ Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Data inici anàlisi 17/05/2024.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aglutinació en latex. Mètode intern bassat en kit comercial. PAMB-74.	100	No detectat	u.f.c./L

OBSERVACIONS

Volum analitzat Legionella: 1000mL

Límit detecció teòric Legionella: 1 ufc/L

Mètode Legionella : Matriu A. Sembra directa, procediment 1. Filtre de membrana sobre placa, procediments 5 i 7. Medis de cultiu BCYE i GVPC.

Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Laboratorio Oliver Rodés per Tècnic Superior: Miriam Monedero Boado, Director Tècnic: Marta Pedemonte Almirall.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 6 de juny de 2024